



MINISTERUL JUSTIȚIEI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

București, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3b, tronson II+III, sector 3; Telefon: +40 21 316.08.04, 316.08.10; Fax: +40 21 316.08.03; Cod poștal: 030837
Website: www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro; Cod de Identificare Fiscală: 14942091;

| | |
|--|---|
| | OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI |
| | Nr. înregistrare: 267324 Data: 29.06.2015 |

Către:

Operatorii economici interesați de participarea la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect achiziția de module metalice de rafturi și dulapuri metalice (cod CPV: 39132100-7), invitația de participare nr. 375449 din 22.06.2015, aduce următoarea clarificare:

Întrebare:

1. dimensiunea placutelor metalice montate pe stalpi verticali pentru a preveni strapungerea pardoselii. Ținând cont că picioarele raftului sunt executate din cornier de L30x30x3, iar dimensiunea placutelor este de 10x10x2 mm, acestea nu previn strapungerea pardoselii, propunem dimensiunea de 80x80x2 mm.;
2. dimensiunea platbandei utilizată pentru prinderea de tavan și/sau ziduri laterale. Dimensiunea 10x3 mm nu poate asigura o fixare stabilă, propunem dimensiunea de 30x3 mm ;
3. înălțimea rafturilor se referă la cota de gabarit și-au numai la înălțimea picioarelor. În cazul modulelor pentru ORCT Giurgiu și Bihor, prin montarea politelor conform cerințelor caietului de sarcini se depășesc cotele de 1.730 mm respectiv 2.300 mm.

Răspuns:

1. Dintr-o eroare de redactare s-a formulat cerința cu dimensiunile 10x10x2 mm. Dimensiunile corecte sunt 100x100x2 mm, iar cerința se modifică astfel „La partea inferioară, stalpii verticali vor fi prevăzuți cu placute metalice sudate montate excentric pe interior, care să prevină strapungerea pardoselii (100x100x2mm)”.
2. Cerința „Pe lângă aceste prinderi modulele se vor fixa obligatoriu și de tavan și / sau zidurile laterale după caz, cu bolturi de prindere și platbandă de Pb 10 x 3 mm , în vederea preîntâmpinării rasturnării acestora”, este o cerință minimă, ofertantii putând folosi și alte dimensiuni de ex: Pb 20x3, 30x3 din considerente de fixare stabilă cu încadrarea în costurile estimate pentru fiecare tip de modul de raft metalic.
3. Înălțimea rafturilor se referă la înălțimea picioarelor.

Președinte: Ana Maria Dixand