




MINISTERUL JUSTIȚIEI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

București, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3b, tronson II-III, sector 3; Telefon: +40 21 316.08.04, 316.08.10; Fax: +40 21 316.08.03;
Cod poștal: 030837, Website: www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro; Cod de identificare Fiscală: 14942091



Către,

Operatorii economici interesați de procedura simplificată ce are ca obiect – Achiziția publică de servicii de întreținere și reparații a sistemelor de securitate fizică (subsistem de detecție și alarmare la tentativa de efracție, subsistem de detecție și alarmare la incendiu, subsistem de control acces, subsistem de televiziune cu circuit închis) - anunț de participare simplificat publicat pe www.e-licitatie.ro sub nr. SCN1001906/ 17.05.2018, nr. intern ONRC 2018PS5.

Urmare unei solicitări de clarificări primită din partea unui operator economic, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. 299746/29.05.2018, comisia de elaborare a documentației de atribuire aduce următoarea clarificare:

Întrebare:

"In fisa de date si formulare locatia BT apare ca Lot 4, iar in caietul de sarcini apare ca fiind lot 3. va rugam clarificati acest aspect."

Răspuns:

Dintr-o regretabilă eroare, în caietul de sarcini s-a inversat numerotarea lotului 3 cu lotul 4, restul documentelor fiind corecte. Atașăm listele cu numerotarea corectă, cât și cantitățile pentru fiecare:

► LOT 3 ORCT BRĂILA

Nr crt	Denumire produs	Tip	Cantitate	Obs
--------	-----------------	-----	-----------	-----

Subsistem de detecție și alarmare la efracție, respectiv incendiu

1	Centrala detecție efracție	DSC PC1864	1	
2	Senzor detecție prezență	PIR-BV201	14	
3	Tastatura	PK5500Z	1	
3	Tastatura	PK5501	1	
5	Buton de panică		1	
6	Pedala de panică		1	

7	Senzori detecție incendiu		5	
8	Multiplexor zone	PC 5108	3	
9	Sirena ext autoalimentată	Bentel Call	1	

<i>Nr crt</i>	<i>Denumire produs</i>	<i>Tip</i>	<i>Cantitate</i>	<i>Obs</i>
10	Sirena interioară	S1201	1	
11	Contact magnetic		2	
12	Senzor vibrații		1	

Subsistem de televiziune in circuit închis NOVUS:

<i>Nr. Crt.</i>	<i>Camer e video interior buc</i>	<i>Camere video exterior buc</i>	<i>Lentile buc</i>	<i>Adaptor BNC-UTP buc</i>	<i>DVR 16 canale buc</i>	<i>DVR 8 canale buc</i>	<i>Monitor buc</i>	<i>ORCT</i>
1	6		6	12		1	1	BRĂILA

► LOT 4 ORCT BOTOȘANI

<i>Nr crt</i>	<i>Denumire produs</i>	<i>Tip</i>	<i>Cantitate</i>	<i>Obs</i>
---------------	------------------------	------------	------------------	------------

Subsistem de detecție și alarmare la efracție

1	Centrală detecție efracție	DGP 848	1	
2	Modul extensie 8 zone	APR3-ZX8	1	
3	Senzor detecție prezență	PRO 476+	14	
4	Tastatură	LED/DGP2-ANC1	1	
5	Buton de panică	SS077	1	
6	Pedala de panică		1	
7	Contact magnetic		1	
7	Sirena internă	LD100	1	
8	Sirena exterioara		1	
9	Senzori de vibrații	VIBRO	1	
10	Detectori de gaz metan	SECOR1000	1	
11	Acumulatori	12V/7Ah	2	

Subsistem de detecție și alarmare la incendiu

1	Centrala detecție incendiu Bentel	J506F	1	
2	Senzori de fum optic+termic	601P	4	
3	Buton incendiu	MCP900/CB	1	

<i>Nr crt</i>	<i>Denumire produs</i>	<i>Tip</i>	<i>Cantitate</i>	<i>Obs</i>
4	Sirena interioara	H900	2	
5	Acumulatori	12V/7Ah	2	

Subsistem de televiziune cu circuit închis UNIMO/NOVUS:

Nr. Crt.	Camere video interior buc	Camere video exterior buc	Lentile buc	Adaptor BNC-UTP buc	DVR 16 canale buc	DVR 8 canale buc	Monitor buc	ORCT
1 4	2	6	12		1	1	BOTOȘANI	

Președinte: Mihaela Cristina JOIȚA

