

Nr. înregistrare ORCT CONSTANTA / data.....

ANEXA 8 - anexa la procesul verbal de punere în funcțiune a subsistemelor de detectie și alarmare la efractie incendiu inundatie gaze, și a sistemului de televiziune cu circuit inchis (CCTV) montat la sediul ORCT Constanta din Constanta, B-dul Tomis nr. 476, jud. Constanta

Nr. Crt.	Verificari obligatorii	Funcțional		Observatii
		DA	NU	
1.	Verificari subsistem de alarmare si detectie la efractie, incendiu inundatie - continut: <ul style="list-style-type: none"> • centrala alarmare si detectie la efractie, • continuitate circuitelor; • senzori pentru detectie la efractie (PIR, soc, contacte magnetice, etc); • tastaturi; • buton si pedala panica; • sistem, atunci cand este in alarma; • acumulatori; • sirena interioara si sirena exterioara; • calcul energetic; • simulare la efractie; 			

	<ul style="list-style-type: none"> • comunicator pentru transmisie la distanta avand si confirmare de la societatea ce monitorizeaza locatia respectiva. • Reprogramarea codurilor de acces si programare (cod utilizator, cod master, cod instalator, cod duress) 					
2.	<p>Verificari subsistem de televiziune in circuit inchis :</p> <ul style="list-style-type: none"> • inregistrator digital (functionalitate si setari parametrii de functionare, parole acces, reprogramari); • camere video (redirectionari, curatat lentele si reglaj daca este necesar); • continuitati circuite; • conexiuni; • console de sustinere camere; • incinte termostatate. 					
3.	<p>Alte verificari obligatorii</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Functional</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DA</td> <td>NU</td> </tr> </tbody> </table>		Functional	DA	NU	<p>listare raport de evenimente de pe unitatile centrale de la data ultimului service si pana la data prezenta si comparat cu raportul de evenimente de la firma de monitorizare (pus la dispozitie de autoritatea contractanta) ;</p>
	Functional					
DA	NU					

Observatii:

ORCT Constanta

Dna./dl.

Semnatura :

Stampila

Reprezentant Prestator Nume si prenume

Dl.

Semnatura ”

NOTA: * Prin semnarea acestei anexe de către reprezentantul ORCT Constanta, se certifică numai montarea sitenului de către reprezentantul prestatorului în noua locație.

** Prin semnarea acestei anexe de către reprezentantul prestatorului, se certifică efectuarea operațiunilor prevazute mai sus , cat și funcționarea subsistemelor în parametrii optimi, inclusiv comunicarea cu dispeceratul firmei de monitorizare.